

## **Do OFERENTÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 443 000 EURO na wykonanie „Modernizacji systemu zdalnej kontroli i sterowania w 18 przepompowniach ścieków”.**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytania nr 3 z dnia 23-07-2018 r.**

W warunkach technicznych jest taki warunek:

"układ grzejny szafy z elektronicznym termostatem w jednej obudowie"

Ogólnie stosowany jest układ grzejny z termostatem; przewidujemy zastosowanie grzałki typu SM30 - 230V/30W, która będzie umieszczona w dolnej części rozdzielnicy, a termostat termobimetalowy typu TRO 60

- w górnej części rozdzielnicy. Grzałka i termostat firmy RUBSAMEN & HERR.

Proszę o informację, czy takie rozwiązanie spełnia warunki SIWZ.

***Odpowiedź na pytanie:***

***Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.***